

KLASSIFIZIERUNGSBERICHT CLASSIFICATION REPORT

KB-Hoch-160886

Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1¹⁾
Reaction to fire classification according to DIN EN 13501-1¹⁾



Auftraggeber
applicant

Junkers & Müllers GmbH
Bolksbuscher Straße 27
D-41239 Mönchengladbach

Beschreibung des Bauproduktes

beschichtetes PES-Taft-Gewebe, weiß, einseitig mit einer Polymerbeschichtung mit Flammschutzmittel

description of the building material

coated PES fabric, white, one side with a polymer coating with flame retardant

Bezeichnung
name

„TT MEDIATEX ILLUMINANCE FR“

Klassifizierung
classification

B-s1,d0

Geltungsdauer
validity

31.08.2021

Dieser Bericht umfasst 5 Seiten. / *The report includes 5 pages.*

Dieser Bericht ist zweisprachig. Für rechtliche Belange gilt nur der deutsche Wortlaut.
This report has been issued bilingually. For legal interests only the German original version is valid.

¹⁾ DIN EN 13501-1 (01-2010)